



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: JUNHO DE 2024

### ETA Beato Roque - Saída Tratamento

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	207	3,44
Turbidez	≤ 5 uH	60	0,2
pH	6,0 a 9,0	207	7,12
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	207	2,07
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	60	1,01

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: JUNHO DE 2024

### SAA Beato Roque - Sistema de Distribuição

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	12	3,25
Turbidez	≤ 5 uH	12	0,23
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	12	1,67



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

pH	6,0 a 9,0	12	7,12
----	-----------	----	------

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: JUHO DE 2024

### Rede de Abastecimento – SAA Centro - São João do Oeste.

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	08	1,50
Turbidez	≤ 5 uH	08	0,04
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	08	1,99
pH	6,0 a 9,0	08	7,16

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: JUNHO DE 2024

### SAA Centro – Saída Tratamento (ETA) – São João do Oeste

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	178	3,07
Turbidez	≤ 5 uH	178	0,04



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	178	2,96
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	60	0,77
pH	6,0 a 9,0	178	7,16

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: JUNHO DE 2024

### ETA - Jabuticaba - Saída Do Tratamento

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	180	0,97
Turbidez	≤ 5 uH	180	0,04
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	180	3,19
Flúor	0,5 a 1,0 mg/L	60	0,86
pH	6,0 a 9,0	180	7,5

### SAA Jabuticaba - Sistema de Distribuição

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	04	0,7



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,04
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	1,93
pH	6,0 a 9,0	04	7,30

#### MACUCO – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	$\leq 15$ NTU	04	0,43
Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,05
pH	6,0 a 9,0	04	7,93
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	2,10

#### BIBLIOTECA – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	$\leq 15$ NTU	04	1,50
Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,04
pH	6,0 a 9,0	04	7,75
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	1,65



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: [sanitarista@saojoao.sc.gov.br](mailto:sanitarista@saojoao.sc.gov.br)

08 de julho de 2024

---

Giovana Garlet  
Engenheira Sanitarista e Ambiental  
CREA SC 193049-9