



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: MAIO DE 2024

### ETA Beato Roque - Saída Tratamento

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	194	2,23
Turbidez	≤ 5 uH	59	0,09
pH	6,0 a 9,0	193	7,18
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	194	1,83
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	58	0,95

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: MAIO DE 2024

### SAA Beato Roque - Sistema de Distribuição

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	15	3,53
Turbidez	≤ 5 uH	15	0,20
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	15	1,20



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

pH	6,0 a 9,0	15	7,29
----	-----------	----	------

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: MAIO DE 2024

### Rede de Abastecimento – SAA Centro - São João do Oeste.

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	04	2,50
Turbidez	≤ 5 uH	04	0,07
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	1,82
pH	6,0 a 9,0	04	7,20

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: MAIO DE 2024

### SAA Centro – Saída Tratamento (ETA) – São João do Oeste

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	188	3,15
Turbidez	≤ 5 uH	188	0,16



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	188	2,01
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	63	0,76
pH	6,0 a 9,0	188	7,14

## RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: MAIO DE 2024

### ETA - Jabuticaba - Saída Do Tratamento

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	186	1,61
Turbidez	≤ 5 uH	186	0,04
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	186	2,59
Flúor	0,5 a 1,0 mg/L	62	0,84
pH	6,0 a 9,0	186	7,1

### SAA Jabuticaba - Sistema de Distribuição

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	≤ 15 NTU	04	0,93



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,05
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	1,01
pH	6,0 a 9,0	04	7,38

#### MACUCO – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	$\leq 15$ NTU	04	1,05
Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,05
pH	6,0 a 9,0	04	7,98
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	1,92

#### BIBLIOTECA – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

<b>Características Bacteriológicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
<b>Características Físico-Químicas</b>			
<b>Parâmetros</b>	<b>Padrão Potabilidade</b>	<b>Quant. de Análises</b>	<b>Resultado médio</b>
Cor	$\leq 15$ NTU	04	2,50
Turbidez	$\leq 5$ uH	04	0,07
pH	6,0 a 9,0	04	7,73
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	04	2,57



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03  
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)  
Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000  
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: [sanitarista@saojoao.sc.gov.br](mailto:sanitarista@saojoao.sc.gov.br)

11 de junho de 2024

---

Giovana Garlet  
Engenheira Sanitarista e Ambiental  
CREA SC 193049-9