



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: SETEMBRO DE 2024

ETA Beato Roque - Saída Tratamento

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	199	4,64
Turbidez	≤ 5 uH	60	0,04
pH	6,0 a 9,0	199	7,4
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	202	1,78
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	59	0,74

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: SETEMBRO DE 2024

SAA Beato Roque - Sistema de Distribuição

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	06	8,83
Turbidez	≤ 5 uH	06	0,05
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	06	1,34



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

pH	6,0 a 9,0	06	7,43
----	-----------	----	------

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: SETEMBRO DE 2024

Rede de Abastecimento – SAA Centro - São João do Oeste.

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	05	1,44
Turbidez	≤ 5 uH	05	0,05
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	05	1,93
pH	6,0 a 9,0	05	7,14

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: SETEMBRO DE 2024

SAA Centro – Saída Tratamento (ETA) – São João do Oeste

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	174	2,81
Turbidez	≤ 5 uH	179	0,17



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	179	1,78
Flúor	0,7 a 1,0 mg/L	59	0,82
pH	6,0 a 9,0	178	7,2

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISE DE ÁGUA DE SÃO JOÃO DO OESTE

Mês de referência: SETEMBRO DE 2024

ETA - Jabuticaba - Saída do Tratamento

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	04	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	04	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	179	3,98
Turbidez	≤ 5 uH	179	0,03
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	179	2,94
Flúor	0,5 a 1,0 mg/L	62	0,87
pH	6,0 a 9,0	179	7,2

SAA Jabuticaba - Sistema de Distribuição

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	05	4,80



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03

Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Rua Encantado N° 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000

Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

Turbidez	≤ 5 uH	05	0,04
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	05	1,88
pH	6,0 a 9,0	05	7,40

MACUCO – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	05	2,40
Turbidez	≤ 5 uH	05	0,04
pH	6,0 a 9,0	05	7,84
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	05	2,40

BIBLIOTECA – SAÍDA DO POÇO DE ABASTECIMENTO

Características Bacteriológicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Coliformes Totais	Ausente	01	Ausente
Coliformes Fecais	Ausente	01	Ausente
Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Padrão Potabilidade	Quant. de Análises	Resultado médio
Cor	≤ 15 NTU	05	2,10
Turbidez	≤ 5 uH	05	0,05
pH	6,0 a 9,0	05	7,76
Cloro	0,2 a 5,0 mg/L	05	2,42



Prefeitura Municipal De São João Do Oeste – CNPJ:80.911.936/0001-03
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Rua Encantado Nº 66 – Centro – São João do Oeste/SC CEP: 89897-000
Telefone: 49-3195-2027 – e-mail: sanitarista@saojoao.sc.gov.br

02 de Outubro de 2024

Giovana Garlet
Engenheira Sanitarista
CREA SC 193049-9